


LISTE DE CONTRÔLE SEMI-ANNUELLE - DATE: _____

NUMÉRO	DESCRIPTION	VÉRIFIÉ (✓)	COMMENTAIRES
2	On remplace les piles des avertisseurs de fumée autonomes		
17	<p>Faire la vidange des réservoirs dans un endroit conçu à cet effet. Cet endroit doit notamment respecter les critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> – endroit à l'intérieur avec au moins 4 changements d'air à l'heure (ventilation mécanique, l'extraction se faisant près du sol, OU endroit ouvert sur au moins 2 côtés (ex.: travail sous une marquise)); – équipements antidéflagrants (approuvés pour utilisation dans un endroit de classe 1 zone 1) ; – installations électriques (éclairage, interrupteurs...) approuvées classe 1 zone 1. <p>Délimiter clairement une zone de 6 m autour du point de transvasage dans lequel il ne se fait aucun autre travail, et une zone de 11 m dans laquelle il ne se fait aucun travail qui dégage de la chaleur ou des étincelles (soudage, soudo-brasage, découpage, meulage)</p>		