


LISTE DE CONTRÔLE ANNUELLE - DATE: _____

NUMÉRO	DESCRIPTION	VÉRIFIÉ (✓)	COMMENTAIRES
3	Il y a des extincteurs fonctionnels en quantité suffisante et à des endroits visibles dans toute l'entreprise et les entretenir convenablement. Une vérification annuelle par une compagnie spécialisée est nécessaire.		
11	Préparer un plan d'évacuation adapté aux risques et en faire la révision annuellement. (voir le document Gestion de la prévention - Planifier les mesures d'urgence de Auto - Prévention)		
12	Tenir des exercices d'évacuation et de sauvetage et faire un bilan après tout exercice et tout urgence.		
13	S'assurer d'avoir un système d'avertissement en cas d'incendie et en faire la vérification.		
19	Prévoir un aménagement extérieur conforme avec bac de rétention pour l'entreposage des réservoirs à carburant vidangés		
29	Les installations de pulvérisation de peinture sont conformes aux Guide d'évaluation des ateliers de carrosserie		